

## Comunicado N° 035-2020-GRT

**Asunto** : Actualización del CUCSS para las unidades duales que no integran una planta de Reserva Fría

**Referencia:** Resolución N° 068-2020-OS/CD, Artículo Segundo, Numeral 1.3

**Fecha** : 15 de setiembre de 2020

---

### POTENCIA EFECTIVA DE UNIDADES DUALES (DP) VIGENTE A LA FECHA

Parámetro	Valor	Unidades
DP	869,279	MW

1. Calificación dual unidad de generación UTI 6 de la Central Térmica Santa Rosa de la empresa ENEL Generación Perú S.A.A., para su operación con combustible Diésel DB5 y Gas Natural, de acuerdo con la Resolución de División de Supervisión de Electricidad de Osinergmin N° 3-2020-OS/DSE/G:

Unidad Calificada	Potencia efectiva (MW)	Resolución
TG1 de Oquendo	25,871	N° 1-2017-OS/DSE/G
TG11 y TG12 de Fénix	177,777 + 172,778	N° 3-2016-OS/DSE/G
TG7 de Santa Rosa	117,847	N° 3-2014-OS/GFE/G
TG3 y TG4 de Ventanilla	142,811 + 137,823	N° 2051-2009-OS/GFE
TG5 de Santa Rosa	47,09	N° 2-2019-OS/GFE/G
TG6 de Santa Rosa	47,282	N° 3-2020-OS/DSE/G

Reemplaza al Comunicado N° 002-2020-GRT del 06 enero de 2020.

2. El valor publicado se mantendrá vigente en tanto no se publique otro que lo sustituya.

[jmendoza]