

Factores de Actualización Tarifaria

Resoluciones OSINERG N° 364-2005-OS/CD, N° 408-2005-OS/CD, N° 448-2005-OS/CD y N° 089-2006-OS/CD

Descripción	01-Dic-05	04-Feb-06	Variación
A. GENERACIÓN - TARIFAS EN BARRA (Resolución OSINERG N° 066-2005-OS/CD, N°260-2005-OS/CD, N°364-2005-OS/CD)			
1. POTENCIA (FAPPM)			
a) Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN)	1,0238	1,0201	-0,36%
2. ENERGÍA (FAPEM) - Aplicación de la Resolución OSINERG N° 408-2005-OS/CD, N° 089-2006-OS/CD,			
a) Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN)	1,1293	1,1113	-1,59%
b) AISLADO A	1,1175	1,0588	-5,25%
c) AISLADO B	1,0200	1,0322	1,20%
d) AISLADO E	1,0341	1,0566	2,18%
e) AISLADO F	1,1326	1,0630	-6,15%
f) AISLADO G	1,0887	1,0885	-0,02%
g) AISLADO H	1,0262	1,0311	0,48%
h) AISLADO I	1,1022	1,0489	-4,84%
B.1 TRANSMISIÓN PRINCIPAL - PEAJES (Resolución OSINERG N° 066-2005-OS/CD)			
1. TRANSMISIÓN PRINCIPAL - ETESELVA, SAN GABÁN, L.T. Dolorespata-Quencoro 138 kV (FAPCSPT)	1,0209	1,0294	0,83%
2. TRANSMISIÓN PRINCIPAL - TRANSMANTARO, REDESUR, RED DE ENERGÍA DEL PERÚ, ISA, GARANTÍA CAMISEA (FAPCSPT)	1,0251	1,0156	-0,93%
3. CPSEE03 - ETESELVA, ANTAMINA (Resolución OSINERG N° 446-2005-OS/CD)	1,0000	1,0025	0,25%
B.2 TRANSMISIÓN SECUNDARIA - PEAJES (Resolución OSINERG N° 065-2005-OS/CD)			
1. TRANSMISIÓN (FACPSEE01)			
a) Transf. Oroya Nueva	1,0210	1,0288	0,76%
b) SST Caripa - Condorcocha	1,0212	1,0284	0,71%
c) SST de Enersur	1,0226	1,0238	0,12%
d) Transf. Tacna	1,0251	1,0156	-0,93%
e) LT Aguaytía-Pucallpa y SEs Aguaytía y Pucallpa	1,0251	1,0156	-0,93%
f) Celda de Transformación 220 kV - SE Cajamarquilla	1,0229	1,0227	-0,02%
g) SST Santuario - Chilina	1,0210	1,0290	0,78%
h) SST Paramonga Nueva - Paramonga Existente	1,0209	1,0294	0,83%
2. TRANSMISIÓN (FACBPSE)			
a) Electronoroeste, Electronorte e Hidrandina	1,0217	1,0267	0,49%
b) Electrocentro	1,0219	1,0261	0,41%
c) Luz del Sur	1,0216	1,0271	0,54%
d) Edelnor	1,0222	1,0251	0,28%
e) Electroandes	1,0210	1,0288	0,76%
f) Electro Sur Medio	1,0206	1,0301	0,93%
g) Edecañete	1,0215	1,0273	0,57%
h) Seal	1,0210	1,0291	0,79%
i) Emsemsa/Cahua	1,0209	1,0294	0,83%
3. TRANSFORMACIÓN (FACBPST)	1,0221	1,0255	0,33%
4. TRANSPORTE (FACBPST)			
a) 220 kV	1,0207	1,0298	0,89%
b) 138 kV	1,0209	1,0292	0,81%
c) Alta Tensión	1,0214	1,0277	0,62%
C.1 DISTRIBUCIÓN - VAD Y CARGOS FIJOS (Resolución OSINERG N° 370-2005-OS/CD)			
1. VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCIÓN EN MT (FAVADMT)			
a) Sector 1	1,0378	1,0445	0,65%
b) Sector 2	1,0351	1,0404	0,51%
c) Sector 3	1,0373	1,0424	0,49%
d) Sector 4	1,0311	1,0383	0,70%
e) Sector 5	1,0340	1,0403	0,61%
f) Sector Especial	1,0310	1,0380	0,68%
2. VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCIÓN EN BT (FAVADBT)			
a) Sector 1	1,0396	1,0468	0,69%
b) Sector 2	1,0382	1,0440	0,56%
c) Sector 3	1,0394	1,0442	0,46%
d) Sector 4	1,0408	1,0467	0,57%
e) Sector 5	1,0438	1,0496	0,56%
f) Sector Especial	1,0472	1,0538	0,63%
3. CARGOS FIJOS (FACFE, FACFS, FACFH)	1,0274	1,0360	0,84%
4. ENERGÍA REACTIVA (FACER)	1,0387	1,0104	-2,72%

Descripción	01-Dic-05	04-Feb-06	Variación
C.2 DISTRIBUCIÓN - PRESUPUESTO DE LA CONEXIÓN (FAPC) - Resolución OSINERG N° 142-2003-OS/CD			
1. AÉREA EN BAJA TENSIÓN			
a) Tipo de conexión C1	1,0148	1,0060	-0,87%
b) Tipo de conexión C2	0,9750	0,9614	-1,39%
c) Tipo de conexión C3	0,9779	0,9646	-1,36%
2. SUBTERRÁNEA EN BAJA TENSIÓN			
a) Tipo de conexión C1	1,0314	1,0257	-0,55%
b) Tipo de conexión C2	0,9828	0,9706	-1,24%
c) Tipos de conexión C3/C4	0,9940	0,9834	-1,07%
3. MEDIA TENSIÓN			
a) Tipo de conexión C5 (PMI)	0,9687	0,9541	-1,51%
b) Tipo de conexión C5 (Celda)	0,9708	0,9565	-1,47%
c) Otros Elementos Electromecánicos C5	0,9875	0,9759	-1,17%
4. OTROS			
a) Vereda, Murete y Mástil	1,1074	1,1166	0,83%
C.3. DISTRIBUCIÓN - REPOSICIÓN DE LA CONEXION (FACR)			
1. AÉREA EN BAJA TENSIÓN			
a) Tipo de conexión C1	1,0148	1,0060	-0,87%
b) Tipo de conexión C2	0,9750	0,9614	-1,39%
c) Tipo de conexión C3	0,9779	0,9646	-1,36%
2. SUBTERRÁNEA EN BAJA TENSIÓN			
a) Tipo de conexión C1	1,0437	1,0405	-0,31%
b) Tipo de conexión C2	0,9888	0,9776	-1,13%
c) Tipos de conexión C3/C4	0,9960	0,9857	-1,03%
3. MEDIA TENSIÓN			
a) Tipo de conexión C5 (PMI)	0,9787	0,9658	-1,32%
b) Tipo de conexión C5 (Celda)	0,9747	0,9611	-1,40%
C.4. DISTRIBUCIÓN - MANTENIMIENTO DE LA CONEXION (FACM)			
1. AÉREA EN BAJA TENSIÓN			
a) Tipo de conexión C1	1,0910	1,0971	0,56%
b) Tipo de conexión C2	1,0581	1,0580	-0,01%
c) Tipo de conexión C3	1,0549	1,0541	-0,08%
2. SUBTERRÁNEA EN BAJA TENSIÓN			
a) Tipo de conexión C1	1,0908	1,0969	0,56%
b) Tipo de conexión C2	1,0613	1,0620	0,07%
c) Tipos de conexión C3/C4	1,0512	1,0497	-0,14%
3. MEDIA TENSIÓN			
a) Tipo de conexión C5 (PMI)	1,0749	1,0783	0,32%
b) Tipo de conexión C5 (Celda)	1,0808	1,0853	0,42%
C.5. DISTRIBUCIÓN - CORTE Y RECONEXIÓN (FAIM)			
a) Corte y Reconexión	1,0718	1,0807	0,83%