

Factores de Actualización Tarifaria

Aplicación del Decreto Supremo N°038-2005-EM y Resolución OSINERG N° 364-2005-OS/CD

Descripción	04-Oct-05	09-Oct-05	Variación
A. GENERACIÓN - TARIFAS EN BARRA (Resolución OSINERG N° 066-2005-OS/CD)			
1. POTENCIA (FAPPM)			
a) Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN)	1.0238	1.0238	0.00%
2. ENERGÍA (FAPEM)			
a) Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN)	1.1747	1.0703	-8.89%
b) AISLADO A	1.1316	1.0823	-4.36%
c) AISLADO B	1.0200	1.0200	0.00%
d) AISLADO E	1.1744	1.0111	-13.90%
e) AISLADO F	1.1488	1.0919	-4.95%
f) AISLADO G	1.1187	1.0267	-8.22%
g) AISLADO H	1.0270	1.0243	-0.26%
h) AISLADO I	1.1204	1.0730	-4.23%
B.1 TRANSMISIÓN PRINCIPAL - PEAJES (Resolución OSINERG N° 066-2005-OS/CD)			
1. TRANSMISIÓN PRINCIPAL - ETESELVA, SAN GABÁN, L.T. Dolorespata-Quencoro 138 kV (FAPCSPT)	1.0209	1.0209	0.00%
2. TRANSMISIÓN PRINCIPAL - TRANSMANTARO, REDESUR, RED DE ENERGÍA DEL PERÚ, ISA, GARANTÍA CAMISEA (FAPCSPT)	1.0251	1.0251	0.00%
B.2 TRANSMISIÓN SECUNDARIA - PEAJES (Resolución OSINERG N° 066-2005-OS/CD)			
1. TRANSMISIÓN (FACPSEE01)			
a) Transf. Oroya Nueva	1.0210	1.0210	0.00%
b) SST Caripa - Condorcocha	1.0212	1.0212	0.00%
c) SST de Enersur	1.0226	1.0226	0.00%
d) Transf. Tacna	1.0251	1.0251	0.00%
e) LT Aguaytía-Pucallpa y SEs Aguaytía y Pucallpa	1.0251	1.0251	0.00%
f) Celda de Transformación 220 kV - SE Cajamarquilla	1.0229	1.0229	0.00%
g) SST Santuario - Chilina	1.0210	1.0210	0.00%
h) SST Paramonga Nueva - Paramonga Existente	1.0209	1.0209	0.00%
2. TRANSMISIÓN (FACBPSE)			
a) Electronoroeste, Electronorte e Hidrandina	1.0217	1.0217	0.00%
b) Electrocentro	1.0219	1.0219	0.00%
c) Luz del Sur	1.0216	1.0216	0.00%
d) Edelnor	1.0222	1.0222	0.00%
e) Electroandes	1.0210	1.0210	0.00%
f) Electro Sur Medio	1.0206	1.0206	0.00%
g) Edecañete	1.0215	1.0215	0.00%
h) Seal	1.0210	1.0210	0.00%
i) Emsemsa/Cahua	1.0209	1.0209	0.00%
3. TRANSFORMACIÓN (FACBPST)	1.0221	1.0221	0.00%
4. TRANSPORTE (FACBPSL)			
a) 220 kV	1.0207	1.0207	0.00%
b) 138 kV	1.0209	1.0209	0.00%
c) Alta Tensión	1.0214	1.0214	0.00%
C.1 DISTRIBUCIÓN - VAD Y CARGOS FIJOS (Resolución OSINERG N° 2120-2001-OS/CD)			
1. VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCIÓN EN MT (FAVADMT)			
a) Sector 1	1.0844	1.0844	0.00%
b) Sector 2	1.0619	1.0619	0.00%
c) Sector 3	1.0568	1.0568	0.00%
d) Sector 4	1.0528	1.0528	0.00%
2. VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCIÓN EN BT (FAVADBT)			
a) Sector 1	1.1024	1.1024	0.00%
b) Sector 2	1.0820	1.0820	0.00%
c) Sector 3	1.0676	1.0676	0.00%
d) Sector 4	1.0609	1.0609	0.00%
3. CARGOS FIJOS (FACFE, FACFS, FACFH)	1.0853	1.0853	0.00%
4. ENERGÍA REACTIVA (FACER)	0.9567	0.9567	0.00%
C.2 DISTRIBUCIÓN - PRESUPUESTO DE LA CONEXIÓN (FAPC) - Resolución OSINERG N° 142-2003-OS/CD			
1. AÉREA EN BAJA TENSIÓN			
a) Tipo de conexión C1	0.9971	0.9971	0.00%
b) Tipo de conexión C2	0.9566	0.9566	0.00%
c) Tipo de conexión C3	0.9595	0.9595	0.00%
2. SUBTERRÁNEA EN BAJA TENSIÓN			
a) Tipo de conexión C1	1.0142	1.0142	0.00%
b) Tipo de conexión C2	0.9647	0.9647	0.00%
c) Tipos de conexión C3/C4	0.9761	0.9761	0.00%
3. MEDIA TENSIÓN			
a) Tipo de conexión C5 (PMI)	0.9501	0.9501	0.00%
b) Tipo de conexión C5 (Celda)	0.9522	0.9522	0.00%
c) Otros Elementos Electromecánicos C5	0.9694	0.9694	0.00%
4. OTROS			
a) Vereda, Murete y Mástil	1.0932	1.0932	0.00%
C.3. DISTRIBUCIÓN - REPOSICIÓN DE LA CONEXION (FACR)			
1. AÉREA EN BAJA TENSIÓN			
a) Tipo de conexión C1	0.9971	0.9971	0.00%
b) Tipo de conexión C2	0.9566	0.9566	0.00%
c) Tipo de conexión C3	0.9595	0.9595	0.00%
2. SUBTERRÁNEA EN BAJA TENSIÓN			
a) Tipo de conexión C1	1.0271	1.0271	0.00%
b) Tipo de conexión C2	0.9708	0.9708	0.00%
c) Tipos de conexión C3/C4	0.9781	0.9781	0.00%
3. MEDIA TENSIÓN			
a) Tipo de conexión C5 (PMI)	0.9604	0.9604	0.00%
b) Tipo de conexión C5 (Celda)	0.9562	0.9562	0.00%
C.4. DISTRIBUCIÓN - MANTENIMIENTO DE LA CONEXION (FACM)			
1. AÉREA EN BAJA TENSIÓN			
a) Tipo de conexión C1	1.0762	1.0762	0.00%
b) Tipo de conexión C2	1.0421	1.0421	0.00%
c) Tipo de conexión C3	1.0387	1.0387	0.00%
2. SUBTERRÁNEA EN BAJA TENSIÓN			
a) Tipo de conexión C1	1.0760	1.0760	0.00%
b) Tipo de conexión C2	1.0455	1.0455	0.00%
c) Tipos de conexión C3/C4	1.0349	1.0349	0.00%
3. MEDIA TENSIÓN			
a) Tipo de conexión C5 (PMI)	1.0596	1.0596	0.00%
b) Tipo de conexión C5 (Celda)	1.0657	1.0657	0.00%
C.5. DISTRIBUCIÓN - CORTE Y RECONEXIÓN (FAIM)			
a) Corte y Reconexión	1.0580	1.0580	0.00%