

Transmisión Secundaria - Peajes Actualizados

01 DE FEBRERO DE 2003

Resolución OSINERG N° 1417-2002-OS/CD

CBPST: Peaje Secundario por Transformación (ctm. S./kW.h)

Instalación	MAT/AT	AT/MT	MAT/MT	220/138 kV
Transformador	0.1674	0.3082	0.4756	0.1846
Celda Primario	0.1399	0.2233	0.3633	0.0700
Celda Secundario	0.0536	0.0614	0.0899	0.0362
Celda Línea MT	-	0.0543	0.0794	-
Total	0.3610	0.6471	1.0082	0.2908

CBPSL: Peaje Secundario por Transporte (ctm. S./kW.h-km)

Instalación	AT	138 kV	200 kV
Línea de Transmisión	0.0121	0.0085	0.0036
Celda de Salida	0.0020	0.0011	0.0002
Celda de Llegada	0.0020	0.0011	0.0002
Total	0.0161	0.0107	0.0040

CBPSE: Peaje Secundario por Transmisión en Energía (ctm. S./kW.h)

Empresa	Concesionarios/SST	En AT	En MT
Electronorte	Electronorte	0.1611	0.5597
	Depolti	0.4078	0.4861
	Adinelsa	0.1193	0.1586
	Total	0.6882	1.2043
Electronoroeste	Electronoroeste	0.5338	0.8701
	Adinelsa	0.0825	0.1207
	Total	0.6163	0.9908
Hidrandina	Hidrandina	0.6403	0.8860
	Egenor	0.0117	0.0117
	Total	0.6520	0.8977
Electrocentro	Electrocentro	0.9125	1.4569
	Adinelsa	0.1048	0.1048
	Electroperú	0.0453	0.0687
	Total	1.0625	1.6304
Electrocentro	Electrocentro-Pasco	-	0.0577
Luz del Sur	Luz del Sur	0.1750	1.0134
Edelnor	Edelnor	0.5191	0.9965
Electroandes	Electroandes-Pasco Oeste	1.8749	4.2997
	Electroandes-Pasco Oroya	0.3322	2.5664
	Electroandes-Pasco Norte	0.7195	1.0702
	Electroandes-Pasco	-	2.0735

01 de Febrero de 2003

Cargo por el exceso de energía reactiva (ctm. S./kVAR.h)

Para empresas de distribución eléctrica

Bloque	Cargo
Inductiva	
Primero	1.406
Segundo	2.670
Tercero	3.937
Capacitiva	
Todos	2.813