

Transmisión Secundaria - Peajes Actualizados

04 DE FEBRERO DE 2006

Resolución OSINERG N° 065-2005-OS/CD

Resolución OSINERG N° 146-2005-OS/CD

CBPST: Peaje Secundario por Transformación (ctm. S./kW.h)

Instalación	MAT/AT	AT/MT	MAT/MT	220/138 kV
Transformador	0.1705	0.3139	0.4842	0.1880
Celda Primario	0.1378	0.2207	0.3585	0.0691
Celda Secundario	0.0513	0.0626	0.0897	0.0353
Celda Línea MT	-	0.0553	0.0794	-
Total	0.3596	0.6524	1.0119	0.2924

CBPSL: Peaje Secundario por Transporte (ctm. S./kW.h-km)

Instalación	AT	138 kV	200 kV
Línea de Transmisión	0.0125	0.0089	0.0038
Celda de Salida	0.0021	0.0011	0.0002
Celda de Llegada	0.0021	0.0011	0.0002
Total	0.0166	0.0111	0.0042

CBPSE: Peaje Secundario por Transmisión en Energía (ctm. S./kW.h)

Empresa	Concesionarios/SST	En AT	En MT
Electronorte	Electronorte	0.1594	0.5584
	Depolti	0.4176	0.4957
	Adinelsa	0.1207	0.1606
	Total	0.6977	1.2147
Electronoroeste	Electronoroeste	0.5490	0.8947
	Adinelsa	0.0848	0.1241
	Total	0.6338	1.0188
Hidrandina	Hidrandina	0.6520	0.8985
	Egenor	0.0119	0.0119
	Total	0.6639	0.9104
Electrocentro	Electrocentro	0.9940	1.6327
	Adinelsa	0.1690	0.1958
	Total	1.1630	1.8285
Electrocentro	Electrocentro-Pasco		0.2112
	Adinelsa	0.0117	0.0402
	Electrocentro-Pasco	0.0117	0.2514
Luz del Sur	Luz del Sur	0.6627	1.0450
Edelnor	Edelnor	0.5176	0.9983
Electroandes	Electroandes	0.8079	1.4938
Electro Sur Medio	Electro Sur Medio	0.5814	1.2284
Edecañete	Total	1.6234	2.0934
Seal	Seal	0.5866	1.2075
Emsemsa/Edelnor	Cahua		0.2175

01 de Mayo de 2006*

Cargo por el exceso de energía reactiva (ctm. S./kVAR.h)

Para empresas de distribución eléctrica

Bloque	Cargo
Inductiva	
Primero	1.346
Segundo	2.557
Tercero	3.770
Capacitiva	
Todos	2.692

* Resolución OSINERG N° 155-2006-OS/CD