

Transmisión Secundaria - Peajes Actualizados

04 DE ABRIL DE 2008

Resolución OSINERG N° 065-2005-OS/CD

Resolución OSINERG N° 146-2005-OS/CD

Resoluciones OSINERGMIN N° 169-2007-OS/CD, N° 360-2007-OS/CD

CBPST: Peaje Secundario por Transformación (ctm. S./kW.h)

Instalación	MAT/AT	AT/MT	MAT/MT	220/138 kV
Transformador	0,1612	0,2967	0,4578	0,1777
Celda Primario	0,1303	0,2086	0,3389	0,0653
Celda Secundario	0,0485	0,0591	0,0848	0,0333
Celda Línea MT	-	0,0523	0,0750	-
Total	0,3400	0,6167	0,9565	0,2764

CBPSL: Peaje Secundario por Transporte (ctm. S./kW.h-km)

Instalación	AT	138 kV	200 kV
Línea de Transmisión	0,0122	0,0088	0,0038
Celda de Salida	0,0020	0,0011	0,0002
Celda de Llegada	0,0020	0,0011	0,0002
Total	0,0162	0,0110	0,0042

CBPSE: Peaje Secundario por Transmisión en Energía (ctm. S./kW.h)

Empresa	Concesionarios/SST	En AT	En MT
Electronorte	Electronorte	0,1529	0,5356
	Depolti	0,4005	0,4755
	Adinelsa	0,1158	0,1540
	Total	0,6693	1,1651
Electronoroeste	Electronoroeste	0,5266	0,8582
	Adinelsa	0,0813	0,1191
	Total	0,6079	0,9772
Hidrandina	Hidrandina	0,6253	0,8618
	Egenor	0,0114	0,0114
	Total	0,6368	0,8732
Electrocentro	Electrocentro	0,9464	1,5546
	Adinelsa	0,1609	0,1864
	Total	1,1073	1,7410
Electrocentro	Electrocentro-Pasco		0,2011
	Adinelsa	0,0111	0,0383
	Electrocentro-Pasco	0,0111	0,2394
Luz del Sur	Luz del Sur	0,6395	1,0083
Edelnor	Edelnor	0,4872	0,9398
Electroandes	Electroandes	0,7955	1,4709
Electro Sur Medio	Electro Sur Medio	0,5808	1,2271
Edecañete	Total	1,5691	2,0233
Seal	Seal	0,5792	1,1923
Emsemsa/Edelnor	Cahua		0,2155
Electro Sur Medio *	Electro Sur Medio	0,1422	0,2005

* Resolución OSINERGMIN N° 360-2007-OS/CD

01 de Mayo de 2008

Cargo por el exceso de energía reactiva (ctm. S./kVAR.h)

Para empresas de distribución eléctrica

Bloque	Cargo
Inductiva	
Primero	1,100
Segundo	2,091
Tercero	3,083
Capacitiva	
Todos	2,200