

Transmisión Secundaria - Peajes Actualizados

01 DE AGOSTO DE 2003

Resolución OSINERG Nº 105-2003-OS/CD

CBPST: Peaje Secundario por Transformación (ctm. S./kW.h)

Instalación	MAT/AT	AT/MT	MAT/MT	220/138 kV
Transformador	0.1666	0.3067	0.4734	0.1837
Celda Primario	0.1393	0.2222	0.3616	0.0697
Celda Secundario	0.0533	0.0611	0.0894	0.0360
Celda Línea MT	-	0.0540	0.0790	-
Total	0.3592	0.6440	1.0034	0.2894

CBPSL: Peaje Secundario por Transporte (ctm. S./kW.h-km)

Instalación	AT	138 kV	200 kV
Línea de Transmisión	0.0121	0.0085	0.0036
Celda de Salida	0.0020	0.0011	0.0002
Celda de Llegada	0.0020	0.0011	0.0002
Total	0.0161	0.0107	0.0040

CBPSE: Peaje Secundario por Transmisión en Energía (ctm. S./kW.h)

Empresa	Concesionarios/SST	En AT	En MT
Electronorte	Electronorte	0.1594	0.5537
	Depolti	0.4035	0.4809
	Adinelsa	0.1180	0.1569
	Total	0.6809	1.1915
Electronoroeste	Electronoroeste	0.5318	0.8668
	Adinelsa	0.0822	0.1202
	Total	0.6140	0.9870
Hidrandina	Hidrandina	0.6344	0.8779
	Egenor	0.0116	0.0116
	Total	0.6460	0.8895
Electrocentro	Electrocentro	0.9091	1.4515
	Adinelsa	0.1495	0.1728
	Total	1.0586	1.6243
Electrocentro	Electrocentro-Pasco	-	0.0575
Luz del Sur	Luz del Sur	0.6415	1.0112
Edelnor	Edelnor	0.5165	0.9916
Electroandes	Electroandes	0.6225	1.2739
Electro Sur Medio	Electro Sur Medio	0.5500	1.1656
Edecañete	Total	1.4537	1.9204
Seal	Seal	0.5604	1.1551

01 de Agosto de 2003

Cargo por el exceso de energía reactiva (ctm. S./kVAR.h)

Para empresas de distribución eléctrica

Bloque	Cargo
Inductiva	
Primero	1.389
Segundo	2.638
Tercero	3.889
Capacitiva	
Todos	2.777