

## Transmisión Secundaria - Peajes Actualizados

01 DE NOVIEMBRE DE 2002

Resolución OSINERG Nº 1417-2002-OS/CD

### CBPST: Peaje Secundario por Transformación (ctm. S./kW.h)

Instalación	MAT/AT	AT/MT	MAT/MT	220/138 kV
Transformador	0.1695	0.3120	0.4814	0.1868
Celda Primario	0.1417	0.2260	0.3677	0.0709
Celda Secundario	0.0543	0.0621	0.0910	0.0366
Celda Línea MT	-	0.0550	0.0804	-
Total	0.3654	0.6550	1.0205	0.2943

### CBPSL: Peaje Secundario por Transporte (ctm. S./kW.h-km)

Instalación	AT	138 kV	200 kV
Línea de Transmisión	0.0122	0.0085	0.0037
Celda de Salida	0.0020	0.0011	0.0002
Celda de Llegada	0.0020	0.0011	0.0002
Total	0.0163	0.0108	0.0041

### CBPSE: Peaje Secundario por Transmisión en Energía (ctm. S./kW.h)

Empresa	Concesionarios/SST	En AT	En MT
Electronorte	Electronorte	0.1628	0.5654
	Depolti	0.4120	0.4911
	Adinelsa	0.1205	0.1602
	<b>Total</b>	<b>0.6953</b>	<b>1.2167</b>
Electronoroeste	Electronoroeste	0.5393	0.8791
	Adinelsa	0.0833	0.1219
	<b>Total</b>	<b>0.6227</b>	<b>1.0010</b>
Hidrandina	Hidrandina	0.6469	0.8951
	Egenor	0.0118	0.0118
	<b>Total</b>	<b>0.6587</b>	<b>0.9070</b>
Electrocentro	Electrocentro	0.9219	1.4720
	Adinelsa	0.1058	0.1058
	Electroperú	0.0457	0.0694
	<b>Total</b>	<b>1.0735</b>	<b>1.6472</b>
Electrocentro	Electrocentro-Pasco	-	0.0583
Luz del Sur	Luz del Sur	0.1772	1.0265
Edelnor	Edelnor	0.5258	1.0093
Electroandes	Electroandes-Pasco Oeste	1.8810	4.3137
	Electroandes-Pasco Oroya	0.3333	2.5748
	Electroandes-Pasco Norte	0.7219	1.0737
	Electroandes-Pasco	-	2.0802

01 de Noviembre de 2002

Cargo por el exceso de energía reactiva (ctm. S./kVAR.h)

Para empresas de distribución eléctrica

Bloque	Cargo
<b>Inductiva</b>	
Primero	1.458
Segundo	2.768
Tercero	4.082
<b>Capacitiva</b>	
Todos	2.916