

## Transmisión Secundaria - Peajes Actualizados

01 DE NOVIEMBRE DE 2003

Resolución OSINERG N° 105-2003-OS/CD

### CBPST: Peaje Secundario por Transformación (ctm. S./kW.h)

Instalación	MAT/AT	AT/MT	MAT/MT	220/138 kV
Transformador	0.1673	0.3080	0.4754	0.1845
Celda Primario	0.1399	0.2231	0.3631	0.0700
Celda Secundario	0.0535	0.0614	0.0898	0.0362
Celda Línea MT	-	0.0542	0.0793	-
Total	0.3607	0.6467	1.0076	0.2906

### CBPSL: Peaje Secundario por Transporte (ctm. S./kW.h-km)

Instalación	AT	138 kV	200 kV
Línea de Transmisión	0.0122	0.0085	0.0036
Celda de Salida	0.0020	0.0011	0.0002
Celda de Llegada	0.0020	0.0011	0.0002
Total	0.0162	0.0107	0.0040

### CBPSE: Peaje Secundario por Transmisión en Energía (ctm. S./kW.h)

Empresa	Concesionarios/SST	En AT	En MT
Electronorte	Electronorte	0.1601	0.5561
	Depolti	0.4052	0.4830
	Adinelsa	0.1185	0.1576
	Total	<b>0.6838</b>	<b>1.1966</b>
Electronoroeste	Electronoroeste	0.5341	0.8705
	Adinelsa	0.0826	0.1207
	Total	<b>0.6166</b>	<b>0.9912</b>
Hidrandina	Hidrandina	0.6371	0.8817
	Egenor	0.0116	0.0116
	Total	<b>0.6488</b>	<b>0.8933</b>
Electrocentro	Electrocentro	0.9130	1.4577
	Adinelsa	0.1501	0.1735
	Total	<b>1.0632</b>	<b>1.6313</b>
Electrocentro	Electrocentro-Pasco	-	0.0577
Luz del Sur	Luz del Sur	0.6443	1.0155
Edelnor	Edelnor	0.5186	0.9957
Electroandes	Electroandes	0.6254	1.2798
Electro Sur Medio	Electro Sur Medio	0.5525	1.1710
Edecañete	Total	1.4601	1.9288
Seal	Seal	0.5629	1.1603

01 de Noviembre de 2003

Cargo por el exceso de energía reactiva (ctm. S./kVAR.h)

Para empresas de distribución eléctrica

Bloque	Cargo
<b>Inductiva</b>	
Primero	1.393
Segundo	2.646
Tercero	3.902
<b>Capacitiva</b>	
Todos	2.786