

# Transmisión Secundaria - Peajes Actualizados

01 DE NOVIEMBRE DE 2004

Resolución OSINERG N° 072-2004-OS/CD

## CBPST: Peaje Secundario por Transformación (ctm. S./kW.h)

Instalación	MAT/AT	AT/MT	MAT/MT	220/138 kV
Transformador	0.1687	0.3106	0.4793	0.1860
Celda Primario	0.1364	0.2184	0.3548	0.0684
Celda Secundario	0.0508	0.0618	0.0888	0.0349
Celda Línea MT	-	0.0547	0.0786	-
Total	0.3559	0.6455	1.0015	0.2893

## CBPSL: Peaje Secundario por Transporte (ctm. S./kW.h-km)

Instalación	AT	138 kV	200 kV
Línea de Transmisión	0.0124	0.0087	0.0037
Celda de Salida	0.0020	0.0011	0.0002
Celda de Llegada	0.0020	0.0011	0.0002
Total	0.0164	0.0109	0.0041

## CBPSE: Peaje Secundario por Transmisión en Energía (ctm. S./kW.h)

Empresa	Concesionarios/SST	En AT	En MT
Electronorte	Electronorte	0.1573	0.5510
	Depolti	0.4120	0.4891
	Adinelsa	0.1192	0.1584
	Total	<b>0.6885</b>	<b>1.1985</b>
Electronoroeste	Electronoroeste	0.5417	0.8827
	Adinelsa	0.0837	0.1225
	Total	<b>0.6254</b>	<b>1.0051</b>
Hidrandina	Hidrandina	0.6433	0.8866
	Egenor	0.0117	0.0117
	Total	<b>0.6550</b>	<b>0.8983</b>
Electrocentro	Electrocentro	0.9199	1.4616
	Adinelsa	0.1522	0.1755
	Total	<b>1.0721</b>	<b>1.6371</b>
Electrocentro	Electrocentro-Pasco	-	0.0563
Luz del Sur	Luz del Sur	0.6534	1.0302
Edelnor	Edelnor	0.5125	0.9887
Electroandes	Electroandes	0.6505	1.3196
Electro Sur Medio	Electro Sur Medio	0.5723	1.2017
Edecañete	Total	1.5972	2.0576
Seal	Seal	0.5754	1.1844

01 de Noviembre de 2004

Cargo por el exceso de energía reactiva (ctm. S./kVAR.h)

Para empresas de distribución eléctrica

Bloque	Cargo
<b>Inductiva</b>	
Primero	1.339
Segundo	2.544
Tercero	3.752
<b>Capacitiva</b>	
Todos	2.678