

Transmisión Secundaria

02 DE AGOSTO DE 2002

Resolución OSINERG N° 1417-2002-OS/CD

CBPST: Peaje Secundario por Transformación (ctm. S./kW.h)

Instalación	MAT/AT	AT/MT	MAT/MT	220/138 kV
Transformador	0.1662	0.3059	0.4721	0.1832
Celda Primario	0.1389	0.2216	0.3606	0.0695
Celda Secundario	0.0532	0.0609	0.0892	0.0359
Celda Línea MT	-	0.0539	0.0788	-
Total	0.3583	0.6423	1.0007	0.2886

CBPSL: Peaje Secundario por Transporte (ctm. S./kW.h-km)

Instalación	AT	138 kV	200 kV
Línea de Transmisión	0.0120	0.0084	0.0036
Celda de Salida	0.0020	0.0011	0.0002
Celda de Llegada	0.0020	0.0011	0.0002
Total	0.0160	0.0106	0.0040

CBPSE: Peaje Secundario por Transmisión en Energía (ctm. S./kW.h)

Empresa	Concesionarios/SST	En AT	En MT
Electronorte	Electronorte	0.1598	0.5551
	Depolti	0.4045	0.4821
	Adinelsa	0.1183	0.1573
	Total	0.6826	1.1945
Electronoroeste	Electronoroeste	0.5295	0.8630
	Adinelsa	0.0818	0.1197
	Etecen	0.0846	0.0446
	Total	0.6959	1.0273
Hidrandina	Hidrandina	0.6351	0.8788
	Etecen	0.0428	0.0428
	Egenor	0.0116	0.0116
	Total	0.6895	0.9332
Electrocentro	Electrocentro	0.9051	1.4451
	Adinelsa	0.1039	0.1039
	Electoperú	0.0449	0.0681
	Total	1.0539	1.6171
Electrocentro	Electrocentro-Pasco	-	0.0572
Luz del Sur	Luz del Sur	0.1737	1.0062
Edelnor	Edelnor	0.5154	0.9894
Electroandes	Electroandes-Pasco Oeste	1.8545	4.2529
	Electroandes-Pasco Oroya	0.3286	2.5385
	Electroandes-Pasco Norte	0.7117	1.0586
	Electroandes-Pasco	-	2.0509

Etecen (*)	Mercado No Regulado Pasco Norte	0.0551
Etecen (*)	Mercado Regulado Pasco, Pasco Rural 1 y Pasco Rural 2	0.0335

(*) Celda 138 kV L-704 S.E. Paragsha II

04 de Mayo de 2002

Cargo por el exceso de energía reactiva (ctm. S./kVAR.h)

Para empresas de distribución eléctrica

Bloque	Cargo
Inductiva	
Primero	1.375
Segundo	2.610
Tercero	3.848
Capacitiva	
Todos	2.749