

Transmisión Secundaria - Peajes Actualizados

04 DE ENERO DE 2004

Resolución OSINERG N° 105-2003-OS/CD

CBPST: Peaje Secundario por Transformación (ctm. S./kW.h)

Instalación	MAT/AT	AT/MT	MAT/MT	220/138 kV
Transformador	0.1675	0.3084	0.4761	0.1847
Celda Primario	0.1401	0.2235	0.3637	0.0701
Celda Secundario	0.0536	0.0614	0.0899	0.0362
Celda Línea MT	-	0.0543	0.0795	-
Total	0.3612	0.6477	1.0091	0.2910

CBPSL: Peaje Secundario por Transporte (ctm. S./kW.h-km)

Instalación	AT	138 kV	200 kV
Línea de Transmisión	0.0122	0.0086	0.0036
Celda de Salida	0.0020	0.0011	0.0002
Celda de Llegada	0.0020	0.0011	0.0002
Total	0.0162	0.0108	0.0040

CBPSE: Peaje Secundario por Transmisión en Energía (ctm. S./kW.h)

Empresa	Concesionarios/SST	En AT	En MT
Electronorte	Electronorte	0.1605	0.5574
	Depolti	0.4062	0.4841
	Adinelsa	0.1188	0.1580
	Total	0.6855	1.1995
Electronoroeste	Electronoroeste	0.5354	0.8726
	Adinelsa	0.0828	0.1210
	Total	0.6181	0.9936
Hidrandina	Hidrandina	0.6387	0.8838
	Egenor	0.0117	0.0117
	Total	0.6503	0.8955
Electrocentro	Electrocentro	0.9152	1.4612
	Adinelsa	0.1505	0.1740
	Total	1.0657	1.6352
Electrocentro	Electrocentro-Pasco	-	0.0579
Luz del Sur	Luz del Sur	0.6461	1.0184
Edelnor	Edelnor	0.5193	0.9971
Electroandes	Electroandes	0.6281	1.2854
Electro Sur Medio	Electro Sur Medio	0.5552	1.1767
Edecañete	Total	1.4642	1.9342
Seal	Seal	0.5653	1.1651

04 de Enero de 2004

Cargo por el exceso de energía reactiva (ctm. S./kVAR.h)

Para empresas de distribución eléctrica

Bloque	Cargo
Inductiva	
Primero	1.385
Segundo	2.631
Tercero	3.881
Capacitiva	
Todos	2.771