

Transmisión Secundaria - Peajes Actualizados

04 DE ENERO DE 2005

Resolución OSINERG N° 072-2004-OS/CD

CBPST: Peaje Secundario por Transformación (ctm. S./kW.h)

Instalación	MAT/AT	AT/MT	MAT/MT	220/138 kV
Transformador	0.1667	0.3069	0.4736	0.1838
Celda Primario	0.1348	0.2158	0.3507	0.0676
Celda Secundario	0.0502	0.0611	0.0878	0.0345
Celda Línea MT	-	0.0540	0.0777	-
Total	0.3517	0.6379	0.9897	0.2858

CBPSL: Peaje Secundario por Transporte (ctm. S./kW.h-km)

Instalación	AT	138 kV	200 kV
Línea de Transmisión	0.0122	0.0086	0.0037
Celda de Salida	0.0020	0.0011	0.0002
Celda de Llegada	0.0020	0.0011	0.0002
Total	0.0162	0.0108	0.0041

CBPSE: Peaje Secundario por Transmisión en Energía (ctm. S./kW.h)

Empresa	Concesionarios/SST	En AT	En MT
Electronorte	Electronorte	0.1556	0.5452
	Depolti	0.4077	0.4840
	Adinelsa	0.1179	0.1567
	Total	0.6813	1.1859
Electronoroeste	Electronoroeste	0.5361	0.8734
	Adinelsa	0.0828	0.1212
	Total	0.6189	0.9946
Hidrandina	Hidrandina	0.6366	0.8773
	Egenor	0.0116	0.0116
	Total	0.6482	0.8889
Electrocentro	Electrocentro	0.9103	1.4463
	Adinelsa	0.1506	0.1737
	Total	1.0609	1.6200
Electrocentro	Electrocentro-Pasco	-	0.0557
Luz del Sur	Luz del Sur	0.6468	1.0198
Edelnor	Edelnor	0.5063	0.9767
Electroandes	Electroandes	0.6456	1.3096
Electro Sur Medio	Electro Sur Medio	0.5684	1.1934
Edecañete	Total	1.5815	2.0373
Seal	Seal	0.5708	1.1749

04 de Enero de 2005

Cargo por el exceso de energía reactiva (ctm. S./kVAR.h)

Para empresas de distribución eléctrica

Bloque	Cargo
Inductiva	
Primero	1.270
Segundo	2.412
Tercero	3.558
Capacitiva	
Todos	2.540