

Transmisión Secundaria - Peajes Actualizados

04 DE MARZO DE 2003

Resolución OSINERG N° 1417-2002-OS/CD

CBPST: Peaje Secundario por Transformación (ctm. S./kW.h)

Instalación	MAT/AT	AT/MT	MAT/MT	220/138 kV
Transformador	0.1668	0.3069	0.4737	0.1838
Celda Primario	0.1394	0.2224	0.3618	0.0697
Celda Secundario	0.0534	0.0611	0.0895	0.0360
Celda Línea MT	-	0.0541	0.0791	-
Total	0.3595	0.6445	1.0041	0.2896

CBPSL: Peaje Secundario por Transporte (ctm. S./kW.h-km)

Instalación	AT	138 kV	200 kV
Línea de Transmisión	0.0121	0.0085	0.0036
Celda de Salida	0.0020	0.0011	0.0002
Celda de Llegada	0.0020	0.0011	0.0002
Total	0.0161	0.0107	0.0040

CBPSE: Peaje Secundario por Transmisión en Energía (ctm. S./kW.h)

Empresa	Concesionarios/SST	En AT	En MT
Electronorte	Electronorte	0.1606	0.5578
	Depolti	0.4064	0.4844
	Adinelsa	0.1189	0.1581
	Total	0.6859	1.2002
Electronoroeste	Electronoroeste	0.5320	0.8671
	Adinelsa	0.0822	0.1203
	Total	0.6142	0.9874
Hidrandina	Hidrandina	0.6381	0.8830
	Egenor	0.0117	0.0117
	Total	0.6498	0.8947
Electrocentro	Electrocentro	0.9094	1.4520
	Adinelsa	0.1044	0.1044
	Electroperú	0.0451	0.0684
	Total	1.0590	1.6249
Electrocentro	Electrocentro-Pasco	-	0.0575
Luz del Sur	Luz del Sur	0.1742	1.0091
Edelnor	Edelnor	0.5169	0.9924
Electroandes	Electroandes-Pasco Oeste	1.8730	4.2954
	Electroandes-Pasco Oroya	0.3319	2.5639
	Electroandes-Pasco Norte	0.7188	1.0692
	Electroandes-Pasco	-	2.0714

04 de Marzo de 2003

Cargo por el exceso de energía reactiva (ctm. S./kVAR.h)

Para empresas de distribución eléctrica

Bloque	Cargo
Inductiva	
Primero	1.393
Segundo	2.644
Tercero	3.900
Capacitiva	
Todos	2.786