

Transmisión Secundaria - Peajes Actualizados

04 DE MAYO DE 2005

Resolución OSINERG N° 065-2005-OS/CD

CBPST: Peaje Secundario por Transformación (ctm. S./kW.h)

Instalación	MAT/AT	AT/MT	MAT/MT	220/138 kV
Transformador	0.1661	0.3057	0.4717	0.1834
Celda Primario	0.1343	0.2149	0.3492	0.0675
Celda Secundario	0.0500	0.0609	0.0874	0.0345
Celda Línea MT	-	0.0538	0.0773	-
Total	0.3503	0.6353	0.9855	0.2854

CBPSL: Peaje Secundario por Transporte (ctm. S./kW.h-km)

Instalación	AT	138 kV	200 kV
Línea de Transmisión	0.0122	0.0086	0.0037
Celda de Salida	0.0020	0.0011	0.0002
Celda de Llegada	0.0020	0.0011	0.0002
Total	0.0162	0.0108	0.0041

CBPSE: Peaje Secundario por Transmisión en Energía (ctm. S./kW.h)

Empresa	Concesionarios/SST	En AT	En MT
Electronorte	Electronorte	0.1555	0.5445
	Depolti	0.4072	0.4834
	Adinelsa	0.1178	0.1566
	Total	0.6805	1.1845
Electronoroeste	Electronoroeste	0.5354	0.8723
	Adinelsa	0.0827	0.1211
	Total	0.6181	0.9934
Hidrandina	Hidrandina	0.6358	0.8762
	Egenor	0.0116	0.0116
	Total	0.6474	0.8878
Electrocentro	Electrocentro	0.9692	1.5920
	Adinelsa	0.1648	0.1909
	Total	1.1340	1.7828
Electrocentro	Electrocentro-Pasco	0.0000	0.2059
	Adinelsa	0.0108	0.0385
	Total Electrocentro-Pasco	0.0108	0.2444
Luz del Sur	Luz del Sur	0.6462	1.0189
Edelnor	Edelnor	0.5052	0.9747
Electroandes	Electroandes	0.7091	1.3571
Electro Sur Medio	Electro Sur Medio	0.5688	1.1943
Edecañete	Total	1.5801	2.0356
Seal	Seal	0.5709	1.1750
Emsemsa/Edelnor	Cahua		0.2212

04 de Mayo de 2005

Cargo por el exceso de energía reactiva (ctm. S./kVAR.h)

Para empresas de distribución eléctrica

Bloque	Cargo
Inductiva	
Primero	1.306
Segundo	2.480
Tercero	3.658
Capacitiva	
Todos	2.612