

Transmisión Secundaria - Peajes Actualizados

04 DE JUNIO DE 2005

Resolución OSINERG N° 065-2005-OS/CD

Resolución OSINERG N° 146-2005-OS/CD

CBPST: Peaje Secundario por Transformación (ctm. S./kW.h)

Instalación	MAT/AT	AT/MT	MAT/MT	220/138 kV
Transformador	0.1663	0.3062	0.4723	0.1834
Celda Primario	0.1344	0.2153	0.3497	0.0674
Celda Secundario	0.0500	0.0610	0.0875	0.0344
Celda Línea MT	-	0.0539	0.0774	-
Total	0.3508	0.6364	0.9870	0.2852

CBPSL: Peaje Secundario por Transporte (ctm. S./kW.h-km)

Instalación	AT	138 kV	200 kV
Línea de Transmisión	0.0122	0.0086	0.0037
Celda de Salida	0.0020	0.0011	0.0002
Celda de Llegada	0.0020	0.0011	0.0002
Total	0.0162	0.0108	0.0041

CBPSE: Peaje Secundario por Transmisión en Energía (ctm. S./kW.h)

Empresa	Concesionarios/SST	En AT	En MT
Electronorte	Electronorte	0.1554	0.5442
	Depolti	0.4069	0.4831
	Adinelsa	0.1177	0.1565
	Total	0.6800	1.1838
Electronoroeste	Electronoroeste	0.5350	0.8719
	Adinelsa	0.0826	0.1210
	Total	0.6177	0.9929
Hidrandina	Hidrandina	0.6354	0.8756
	Egenor	0.0116	0.0116
	Total	0.6470	0.8872
Electrocentro	Electrocentro	0.9692	1.5920
	Adinelsa	0.1648	0.1909
	Total	1.1340	1.7829
Electrocentro	Electrocentro-Pasco		0.2059
	Adinelsa	0.0114	0.0392
	Electrocentro-Pasco	0.0114	0.2451
Luz del Sur	Luz del Sur	0.6457	1.0182
Edelnor	Edelnor	0.5050	0.9741
Electroandes	Electroandes	0.7862	1.4537
Electro Sur Medio	Electro Sur Medio	0.5653	1.1944
Edecañete	Total	1.5816	2.0394
Seal	Seal	0.5707	1.1749
Emsemsa/Edelnor	Cahua		0.2116

04 de Junio de 2005

Cargo por el exceso de energía reactiva (ctm. S./kVAR.h)

Para empresas de distribución eléctrica

Bloque	Cargo
Inductiva	
Primero	1.305
Segundo	2.478
Tercero	3.655
Capacitiva	
Todos	2.609