

Transmisión Secundaria - Peajes Actualizados

04 DE JULIO DE 2003

Resolución OSINERG Nº 1417-2002-OS/CD

CBPST: Peaje Secundario por Transformación (ctm. S./kW.h)

Instalación	MAT/AT	AT/MT	MAT/MT	220/138 kV
Transformador	0.1666	0.3067	0.4734	0.1837
Celda Primario	0.1393	0.2222	0.3616	0.0697
Celda Secundario	0.0533	0.0611	0.0894	0.0360
Celda Línea MT	-	0.0540	0.0790	-
Total	0.3593	0.6440	1.0034	0.2894

CBPSL: Peaje Secundario por Transporte (ctm. S./kW.h-km)

Instalación	AT	138 kV	200 kV
Línea de Transmisión	0.0121	0.0085	0.0036
Celda de Salida	0.0020	0.0011	0.0002
Celda de Llegada	0.0020	0.0011	0.0002
Total	0.0161	0.0107	0.0040

CBPSE: Peaje Secundario por Transmisión en Energía (ctm. S./kW.h)

Empresa	Concesionarios/SST	En AT	En MT
Electronorte	Electronorte	0.1605	0.5575
	Depolti	0.4063	0.4842
	Adinelsa	0.1188	0.1580
	Total	0.6856	1.1998
Electronoroeste	Electronoroeste	0.5318	0.8668
	Adinelsa	0.0822	0.1202
	Total	0.6140	0.9870
Hidrandina	Hidrandina	0.6379	0.8827
	Egenor	0.0117	0.0117
	Total	0.6495	0.8943
Electrocentro	Electrocentro	0.9091	1.4515
	Adinelsa	0.1044	0.1044
	Electroperú	0.0451	0.0684
	Total	1.0585	1.6242
Electrocentro	Electrocentro-Pasco	-	0.0575
Luz del Sur	Luz del Sur	0.1741	1.0083
Edelnor	Edelnor	0.5165	0.9916
Electroandes	Electroandes-Pasco Oeste	1.8738	4.2971
	Electroandes-Pasco Oroya	0.3320	2.5649
	Electroandes-Pasco Norte	0.7191	1.0696
	Electroandes-Pasco	-	2.0722

04 de Julio de 2003

Cargo por el exceso de energía reactiva (ctm. S./kVAR.h)

Para empresas de distribución eléctrica

Bloque	Cargo
Inductiva	
Primero	1.389
Segundo	2.638
Tercero	3.889
Capacitiva	
Todos	2.777