

## Transmisión Secundaria - Peajes Actualizados

04 DE JULIO DE 2008

Resolución OSINERG N° 065-2005-OS/CD

Resolución OSINERG N° 146-2005-OS/CD

Resoluciones OSINERGMIN N° 169-2007-OS/CD, N° 360-2007-OS/CD

CBPST: Peaje Secundario por Transformación (ctm. S./kW.h)

Instalación	MAT/AT	AT/MT	MAT/MT	220/138 kV
Transformador	0.1701	0.3131	0.4830	0.1875
Celda Primario	0.1375	0.2201	0.3576	0.0689
Celda Secundario	0.0511	0.0624	0.0895	0.0352
Celda Línea MT	-	0.0551	0.0792	-
Total	0.3587	0.6507	1.0092	0.2916

CBPSL: Peaje Secundario por Transporte (ctm. S./kW.h-km)

Instalación	AT	138 kV	200 kV
Línea de Transmisión	0.0128	0.0092	0.0040
Celda de Salida	0.0021	0.0012	0.0002
Celda de Llegada	0.0021	0.0012	0.0002
Total	0.0170	0.0115	0.0044

CBPSE: Peaje Secundario por Transmisión en Energía (ctm. S./kW.h)

Empresa	Concesionarios/SST	En AT	En MT
Electronorte	Electronorte	0.1610	0.5638
	Depolti	0.4215	0.5004
	Adinelsa	0.1219	0.1621
	Total	<b>0.7044</b>	<b>1.2263</b>
Electronoroeste	Electronoroeste	0.5542	0.9032
	Adinelsa	0.0856	0.1253
	Total	<b>0.6398</b>	<b>1.0285</b>
Hidrandina	Hidrandina	0.6582	0.9070
	Egenor	0.0120	0.0120
	Total	<b>0.6702</b>	<b>0.9191</b>
Electrocentro	Electrocentro	0.9974	1.6383
	Adinelsa	0.1696	0.1964
	Total	<b>1.1669</b>	<b>1.8347</b>
Electrocentro	Electrocentro-Pasco		0.2119
	Adinelsa	0.0117	0.0404
	Electrocentro-Pasco	0.0117	0.2523
Luz del Sur	Luz del Sur	0.6724	1.0602
Edelnor	Edelnor	0.5144	0.9923
Electroandes	Electroandes	0.8337	1.5414
Electro Sur Medio	Electro Sur Medio	0.6072	1.2829
Edecañete	Total	1.6494	2.1269
Seal	Seal	0.6067	1.2488
Emsemsa/Edelnor	Cahua		0.2256
Electro Sur Medio *	Electro Sur Medio	0.1488	0.2098

\* Resolución OSINERGMIN N° 360-2007-OS/CD

04 de Julio de 2008

Cargo por el exceso de energía reactiva (ctm. S./kVAR.h)

Para empresas de distribución eléctrica

Bloque	Cargo
<b>Inductiva</b>	
Primero	1.189
Segundo	2.259
Tercero	3.331
<b>Capacitiva</b>	
Todos	2.377