

Transmisión Secundaria - Peajes Actualizados

04 DE AGOSTO DE 2007

Resolución OSINERG N° 065-2005-OS/CD

Resolución OSINERG N° 146-2005-OS/CD

Resoluciones OSINERGMIN N° 169-2007-OS/CD, N° 360-2007-OS/CD

CBPST: Peaje Secundario por Transformación (ctm. S./kW.h)

Instalación	MAT/AT	AT/MT	MAT/MT	220/138 kV
Transformador	0.1691	0.3112	0.4801	0.1864
Celda Primario	0.1367	0.2188	0.3555	0.0685
Celda Secundario	0.0508	0.0620	0.0890	0.0350
Celda Línea MT	-	0.0548	0.0787	-
Total	0.3566	0.6469	1.0033	0.2899

CBPSL: Peaje Secundario por Transporte (ctm. S./kW.h-km)

Instalación	AT	138 kV	200 kV
Línea de Transmisión	0.0125	0.0089	0.0038
Celda de Salida	0.0021	0.0011	0.0002
Celda de Llegada	0.0021	0.0011	0.0002
Total	0.0166	0.0112	0.0043

CBPSE: Peaje Secundario por Transmisión en Energía (ctm. S./kW.h)

Empresa	Concesionarios/SST	En AT	En MT
Electronorte	Electronorte	0.1588	0.5562
	Depolti	0.4159	0.4937
	Adinelsa	0.1203	0.1599
	Total	0.6950	1.2098
Electronoroeste	Electronoroeste	0.5468	0.8911
	Adinelsa	0.0845	0.1236
	Total	0.6313	1.0147
Hidrandina	Hidrandina	0.6494	0.8949
	Egenor	0.0119	0.0119
	Total	0.6612	0.9067
Electrocentro	Electrocentro	0.9878	1.6225
	Adinelsa	0.1679	0.1946
	Total	1.1557	1.8171
Electrocentro	Electrocentro-Pasco		0.2099
	Adinelsa	0.0116	0.0400
	Electrocentro-Pasco	0.0116	0.2498
Luz del Sur	Luz del Sur	0.6613	1.0428
Edelnor	Edelnor	0.5126	0.9887
Electroandes	Electroandes	0.8115	1.5004
Electro Sur Medio	Electro Sur Medio	0.5866	1.2394
Edecañete	Total	1.6209	2.0902
Seal	Seal	0.5896	1.2138
Emsemsa/Edelnor	Cahua		0.2189
Electro Sur Medio *	Electro Sur Medio	0.1440	0.2031

* Resolución OSINERGMIN N° 360-2007-OS/CD

04 de Agosto de 2007

Cargo por el exceso de energía reactiva (ctm. S./kVAR.h)

Para empresas de distribución eléctrica

Bloque	Cargo
Inductiva	
Primero	1.267
Segundo	2.407
Tercero	3.549
Capacitiva	
Todos	2.534