

Transmisión Secundaria - Peajes Actualizados

04 DE SETIEMBRE DE 2004

Resolución OSINERG N° 072-2004-OS/CD

CBPST: Peaje Secundario por Transformación (ctm. S./kW.h)

Instalación	MAT/AT	AT/MT	MAT/MT	220/138 kV
Transformador	0.1687	0.3106	0.4793	0.1860
Celda Primario	0.1364	0.2184	0.3548	0.0684
Celda Secundario	0.0508	0.0618	0.0888	0.0349
Celda Línea MT	-	0.0547	0.0786	-
Total	0.3559	0.6455	1.0015	0.2893

CBPSL: Peaje Secundario por Transporte (ctm. S./kW.h-km)

Instalación	AT	138 kV	200 kV
Línea de Transmisión	0.0124	0.0087	0.0037
Celda de Salida	0.0020	0.0011	0.0002
Celda de Llegada	0.0020	0.0011	0.0002
Total	0.0164	0.0109	0.0041

CBPSE: Peaje Secundario por Transmisión en Energía (ctm. S./kW.h)

Empresa	Concesionarios/SST	En AT	En MT
Electronorte	Electronorte	0.1573	0.5510
	Depolti	0.4120	0.4891
	Adinelsa	0.1192	0.1584
	Total	0.6885	1.1985
Electronoroeste	Electronoroeste	0.5417	0.8827
	Adinelsa	0.0837	0.1225
	Total	0.6254	1.0051
Hidrandina	Hidrandina	0.6433	0.8866
	Egenor	0.0117	0.0117
	Total	0.6550	0.8983
Electrocentro	Electrocentro	0.9199	1.4616
	Adinelsa	0.1522	0.1755
	Total	1.0721	1.6371
Electrocentro	Electrocentro-Pasco	-	0.0563
Luz del Sur	Luz del Sur	0.6534	1.0302
Edelnor	Edelnor	0.5125	0.9887
Electroandes	Electroandes	0.6505	1.3196
Electro Sur Medio	Electro Sur Medio	0.5723	1.2017
Edecañete	Total	1.5972	2.0576
Seal	Seal	0.5754	1.1844

04 de Setiembre de 2004

Cargo por el exceso de energía reactiva (ctm. S./kVAR.h)

Para empresas de distribución eléctrica

Bloque	Cargo
Inductiva	
Primero	1.346
Segundo	2.557
Tercero	3.770
Capacitiva	
Todos	2.691