

Transmisión Secundaria - Peajes Actualizados

04 DE SETIEMBRE DE 2005

Resolución OSINERG N° 065-2005-OS/CD

Resolución OSINERG N° 146-2005-OS/CD

CBPST: Peaje Secundario por Transformación (ctm. S./kW.h)

Instalación	MAT/AT	AT/MT	MAT/MT	220/138 kV
Transformador	0.1678	0.3088	0.4764	0.1849
Celda Primario	0.1356	0.2171	0.3527	0.0680
Celda Secundario	0.0504	0.0615	0.0883	0.0347
Celda Línea MT	-	0.0544	0.0781	-
Total	0.3538	0.6418	0.9954	0.2876

CBPSL: Peaje Secundario por Transporte (ctm. S./kW.h-km)

Instalación	AT	138 kV	200 kV
Línea de Transmisión	0.0123	0.0087	0.0037
Celda de Salida	0.0020	0.0011	0.0002
Celda de Llegada	0.0020	0.0011	0.0002
Total	0.0163	0.0109	0.0041

CBPSE: Peaje Secundario por Transmisión en Energía (ctm. S./kW.h)

Empresa	Concesionarios/SST	En AT	En MT
Electronorte	Electronorte	0.1567	0.5488
	Depolti	0.4104	0.4871
	Adinelsa	0.1187	0.1578
	Total	0.6857	1.1937
Electronoroeste	Electronoroeste	0.5395	0.8792
	Adinelsa	0.0833	0.1220
	Total	0.6229	1.0012
Hidrandina	Hidrandina	0.6407	0.8830
	Egenor	0.0117	0.0117
	Total	0.6524	0.8947
Electrocentro	Electrocentro	0.9773	1.6054
	Adinelsa	0.1662	0.1925
	Total	1.1435	1.7979
Electrocentro	Electrocentro-Pasco		0.2076
	Adinelsa	0.0115	0.0395
	Electrocentro-Pasco	0.0115	0.2472
Luz del Sur	Luz del Sur	0.6511	1.0267
Edelnor	Edelnor	0.5093	0.9824
Electroandes	Electroandes	0.7926	1.4655
Electro Sur Medio	Electro Sur Medio	0.5698	1.2039
Edecañete	Total	1.5947	2.0563
Seal	Seal	0.5754	1.1844
Emsemsa/Edelnor	Cahua		0.2133

04 de Setiembre de 2005

Cargo por el exceso de energía reactiva (ctm. S./kVAR.h)

Para empresas de distribución eléctrica

Bloque	Cargo
Inductiva	
Primero	1.317
Segundo	2.501
Tercero	3.690
Capacitiva	
Todos	2.634