

Transmisión Secundaria - Peajes Actualizados

04 DE OCTUBRE DE 2005

Resolución OSINERG N° 065-2005-OS/CD

Resolución OSINERG N° 146-2005-OS/CD

CBPST: Peaje Secundario por Transformación (ctm. S./kW.h)

Instalación	MAT/AT	AT/MT	MAT/MT	220/138 kV
Transformador	0.1700	0.3129	0.4826	0.1874
Celda Primario	0.1374	0.2200	0.3573	0.0689
Celda Secundario	0.0511	0.0623	0.0894	0.0352
Celda Línea MT	-	0.0551	0.0791	-
Total	0.3585	0.6503	1.0085	0.2914

CBPSL: Peaje Secundario por Transporte (ctm. S./kW.h-km)

Instalación	AT	138 kV	200 kV
Línea de Transmisión	0.0125	0.0088	0.0038
Celda de Salida	0.0020	0.0011	0.0002
Celda de Llegada	0.0020	0.0011	0.0002
Total	0.0165	0.0110	0.0042

CBPSE: Peaje Secundario por Transmisión en Energía (ctm. S./kW.h)

Empresa	Concesionarios/SST	En AT	En MT
Electronorte	Electronorte	0.1587	0.5557
	Depolti	0.4155	0.4933
	Adinelsa	0.1202	0.1598
	Total	0.6943	1.2088
Electronoroeste	Electronoroeste	0.5463	0.8903
	Adinelsa	0.0844	0.1235
	Total	0.6307	1.0138
Hidrandina	Hidrandina	0.6488	0.8941
	Egenor	0.0119	0.0119
	Total	0.6606	0.9059
Electrocentro	Electrocentro	0.9899	1.6260
	Adinelsa	0.1683	0.1950
	Total	1.1582	1.8210
Electrocentro	Electrocentro-Pasco		0.2103
	Adinelsa	0.0116	0.0401
	Electrocentro-Pasco	0.0116	0.2504
Luz del Sur	Luz del Sur	0.6591	1.0394
Edelnor	Edelnor	0.5161	0.9955
Electroandes	Electroandes	0.8018	1.4825
Electro Sur Medio	Electro Sur Medio	0.5760	1.2171
Edecañete	Total	1.6143	2.0816
Seal	Seal	0.5820	1.1980
Emsemsa/Edelnor	Cahua		0.2157

04 de Octubre de 2005

Cargo por el exceso de energía reactiva (ctm. S./kVAR.h)

Para empresas de distribución eléctrica

Bloque	Cargo
Inductiva	
Primero	1.341
Segundo	2.546
Tercero	3.756
Capacitiva	
Todos	2.682