

**Peajes de Transmisión Secundaria y Cargo por Exceso de Energía Reactiva
04 de Noviembre de 2001**

Peajes de Transmisión Secundaria Actualizados

Resolución N° 006-2001 P/CTE

CBPST: Peaje Secundario por Transformación (ctm.. S./kW.h)

Sistema	MAT/AT	AT/MT	MAT/MT	220/138 kV
SINAC	0.3561	0.6383	0.9944	0.2867

CBPSL: Peaje Secundario por Transporte (ctm.. S./kW.h-km)

Nivel de Tensión	CBPSL
En 220 kV	0.0040
En 138 kV	0.0105
En AT : Resto	0.0160

Peaje de Transmisión Secundaria para Lima

Punto de Venta de Energía	CBPSE (ctm.. S./kW.h)	
	Luz del Sur	Edelnor
En AT	0.1725	0.1904
En MT	0.9992	0.8516

Resolución N° 008-98 P/CTE

Empresas: Electronoroeste, Electronorte, Electrocentro e Hidrandina

CBPST: Peaje Secundario por Transformación (S./kW-mes)

Sistema	MAT/AT	AT/MT	MAT/MT	220/138 kV
SICN	1.230	2.034	3.265	0.740

CBPSL: Peaje Secundario por Transporte (S./kW-mes-km)

Nivel de Tensión	CBPSL
En 220 kV	0.01425
En 138 kV	0.03022
En AT : Resto	0.03925

Cargo por el exceso de energía reactiva inductiva (ctm. S./kVAr.h)

Bloque	Actualizado
Primero	1.379
Segundo	2.618
Tercero	3.860
Capacitiva	2.758