

Transmisión Secundaria - Peajes Actualizados

04 DE NOVIEMBRE DE 2004

Resolución OSINERG N° 072-2004-OS/CD

CBPST: Peaje Secundario por Transformación (ctm. S./kW.h)

Instalación	MAT/AT	AT/MT	MAT/MT	220/138 kV
Transformador	0.1679	0.3091	0.4769	0.1850
Celda Primario	0.1358	0.2173	0.3531	0.0680
Celda Secundario	0.0506	0.0615	0.0884	0.0348
Celda Línea MT	-	0.0544	0.0782	-
Total	0.3542	0.6423	0.9966	0.2878

CBPSL: Peaje Secundario por Transporte (ctm. S./kW.h-km)

Instalación	AT	138 kV	200 kV
Línea de Transmisión	0.0123	0.0087	0.0037
Celda de Salida	0.0020	0.0011	0.0002
Celda de Llegada	0.0020	0.0011	0.0002
Total	0.0163	0.0109	0.0041

CBPSE: Peaje Secundario por Transmisión en Energía (ctm. S./kW.h)

Empresa	Concesionarios/SST	En AT	En MT
Electronorte	Electronorte	0.1566	0.5486
	Depolti	0.4102	0.4870
	Adinelsa	0.1187	0.1577
	Total	0.6855	1.1933
Electronoroeste	Electronoroeste	0.5394	0.8789
	Adinelsa	0.0833	0.1219
	Total	0.6227	1.0008
Hidrandina	Hidrandina	0.6405	0.8827
	Egenor	0.0117	0.0117
	Total	0.6522	0.8944
Electrocentro	Electrocentro	0.9159	1.4553
	Adinelsa	0.1516	0.1747
	Total	1.0675	1.6300
Electrocentro	Electrocentro-Pasco	-	0.0561
Luz del Sur	Luz del Sur	0.6507	1.0259
Edelnor	Edelnor	0.5099	0.9837
Electroandes	Electroandes	0.6486	1.3157
Electro Sur Medio	Electro Sur Medio	0.5708	1.1985
Edecañete	Total	1.5908	2.0493
Seal	Seal	0.5735	1.1806

04 de Noviembre de 2004

Cargo por el exceso de energía reactiva (ctm. S./kVAR.h)

Para empresas de distribución eléctrica

Bloque	Cargo
Inductiva	
Primero	1.332
Segundo	2.531
Tercero	3.733
Capacitiva	
Todos	2.664