

Transmisión Secundaria - Peajes Actualizados

04 DE NOVIEMBRE DE 2006

Resolución OSINERG N° 065-2005-OS/CD

Resolución OSINERG N° 146-2005-OS/CD

CBPST: Peaje Secundario por Transformación (ctm. S./kW.h)

Instalación	MAT/AT	AT/MT	MAT/MT	220/138 kV
Transformador	0.1684	0.3100	0.4783	0.1857
Celda Primario	0.1361	0.2180	0.3541	0.0683
Celda Secundario	0.0506	0.0618	0.0886	0.0348
Celda Línea MT	-	0.0546	0.0784	-
Total	0.3552	0.6444	0.9994	0.2888

CBPSL: Peaje Secundario por Transporte (ctm. S./kW.h-km)

Instalación	AT	138 kV	200 kV
Línea de Transmisión	0.0124	0.0088	0.0038
Celda de Salida	0.0020	0.0011	0.0002
Celda de Llegada	0.0020	0.0011	0.0002
Total	0.0165	0.0111	0.0042

CBPSE: Peaje Secundario por Transmisión en Energía (ctm. S./kW.h)

Empresa	Concesionarios/SST	En AT	En MT
Electronorte	Electronorte	0.1578	0.5527
	Depolti	0.4133	0.4906
	Adinelsa	0.1195	0.1589
	Total	0.6906	1.2023
Electronoroeste	Electronoroeste	0.5434	0.8855
	Adinelsa	0.0839	0.1229
	Total	0.6273	1.0084
Hidrandina	Hidrandina	0.6453	0.8893
	Egenor	0.0118	0.0118
	Total	0.6571	0.9011
Electrocentro	Electrocentro	0.9828	1.6144
	Adinelsa	0.1671	0.1936
	Total	1.1499	1.8080
Electrocentro	Electrocentro-Pasco		0.2088
	Adinelsa	0.0116	0.0398
	Electrocentro-Pasco	0.0116	0.2486
Luz del Sur	Luz del Sur	0.6566	1.0353
Edelnor	Edelnor	0.5110	0.9856
Electroandes	Electroandes	0.8028	1.4844
Electro Sur Medio	Electro Sur Medio	0.5789	1.2231
Edecañete	Total	1.6087	2.0745
Seal	Seal	0.5831	1.2003
Emsemsa/Edelnor	Cahua		0.2163

04 de Noviembre de 2006

Cargo por el exceso de energía reactiva (ctm. S./kVAR.h)

Para empresas de distribución eléctrica

Bloque	Cargo
Inductiva	
Primero	1.289
Segundo	2.449
Tercero	3.611
Capacitiva	
Todos	2.578