

Transmisión Secundaria - Peajes Actualizados

04 DE DICIEMBRE DE 2008

Resolución OSINERG N° 065-2005-OS/CD

Resolución OSINERG N° 146-2005-OS/CD

Resoluciones OSINERGMIN N° 169-2007-OS/CD, N° 360-2007-OS/CD

CBPST: Peaje Secundario por Transformación (ctm. S./kW.h)

Instalación	MAT/AT	AT/MT	MAT/MT	220/138 kV
Transformador	0.1771	0.3261	0.5030	0.1953
Celda Primario	0.1432	0.2292	0.3724	0.0718
Celda Secundario	0.0533	0.0650	0.0932	0.0366
Celda Línea MT	-	0.0574	0.0824	-
Total	0.3736	0.6777	1.0510	0.3037

CBPSL: Peaje Secundario por Transporte (ctm. S./kW.h-km)

Instalación	AT	138 kV	200 kV
Línea de Transmisión	0.0133	0.0095	0.0041
Celda de Salida	0.0022	0.0012	0.0002
Celda de Llegada	0.0022	0.0012	0.0002
Total	0.0177	0.0120	0.0046

CBPSE: Peaje Secundario por Transmisión en Energía (ctm. S./kW.h)

Empresa	Concesionarios/SST	En AT	En MT
Electronorte	Electronorte	0.1676	0.5870
	Depolti	0.4390	0.5211
	Adinelsa	0.1269	0.1688
	Total	0.7335	1.2769
Electronoroeste	Electronoroeste	0.5771	0.9405
	Adinelsa	0.0892	0.1305
	Total	0.6663	1.0710
Hidrandina	Hidrandina	0.6854	0.9445
	Egenor	0.0125	0.0125
	Total	0.6979	0.9570
Electrocentro	Electrocentro	1.0386	1.7061
	Adinelsa	0.1766	0.2046
	Total	1.2152	1.9107
Electrocentro	Electrocentro-Pasco		0.2207
	Adinelsa	0.0122	0.0420
	Electrocentro-Pasco	0.0122	0.2627
Luz del Sur	Luz del Sur	0.7000	1.1039
Edelnor	Edelnor	0.5358	1.0335
Electroandes	Electroandes	0.8678	1.6045
Electro Sur Medio	Electro Sur Medio	0.6318	1.3350
Edecañete	Total	1.7173	2.2145
Seal	Seal	0.6314	1.2998
Emsemsa/Edelnor	Cahua		0.2348
Electro Sur Medio *	Electro Sur Medio	0.1548	0.2183

* Resolución OSINERGMIN N° 360-2007-OS/CD

04 de Diciembre de 2008

Cargo por el exceso de energía reactiva (ctm. S./kVAR.h)

Para empresas de distribución eléctrica

Bloque	Cargo
Inductiva	
Primero	1.240
Segundo	2.358
Tercero	3.476
Capacitiva	
Todos	2.481