

Transmisión Secundaria - Peajes Actualizados

05 DE SETIEMBRE DE 2002

Resolución OSINERG Nº 1417-2002-OS/CD

CBPST: Peaje Secundario por Transformación (ctm. S./kW.h)

Instalación	MAT/AT	AT/MT	MAT/MT	220/138 kV
Transformador	0.1695	0.3120	0.4814	0.1868
Celda Primario	0.1417	0.2260	0.3677	0.0709
Celda Secundario	0.0543	0.0621	0.0910	0.0366
Celda Línea MT	-	0.0550	0.0804	-
Total	0.3654	0.6550	1.0205	0.2943

CBPSL: Peaje Secundario por Transporte (ctm. S./kW.h-km)

Instalación	AT	138 kV	200 kV
Línea de Transmisión	0.0122	0.0085	0.0037
Celda de Salida	0.0020	0.0011	0.0002
Celda de Llegada	0.0020	0.0011	0.0002
Total	0.0163	0.0108	0.0041

CBPSE: Peaje Secundario por Transmisión en Energía (ctm. S./kW.h)

Empresa	Concesionarios/SST	En AT	En MT
Electronorte	Electronorte	0.1628	0.5654
	Depolti	0.4120	0.4911
	Adinelsa	0.1205	0.1602
	Total	0.6953	1.2167
Electronoroeste	Electronoroeste	0.5393	0.8791
	Adinelsa	0.0833	0.1219
	Total	0.6227	1.0010
Hidrandina	Hidrandina	0.6469	0.8951
	Egenor	0.0118	0.0118
	Total	0.6587	0.9070
Electrocentro	Electrocentro	0.9219	1.4720
	Adinelsa	0.1058	0.1058
	Electroperú	0.0457	0.0694
	Total	1.0735	1.6472
Electrocentro	Electrocentro-Pasco	-	0.0583
Luz del Sur	Luz del Sur	0.1772	1.0265
Edelnor	Edelnor	0.5258	1.0093
Electroandes	Electroandes-Pasco Oeste	1.8810	4.3137
	Electroandes-Pasco Oroya	0.3333	2.5748
	Electroandes-Pasco Norte	0.7219	1.0737
	Electroandes-Pasco	-	2.0802

05 de Setiembre de 2002

Cargo por el exceso de energía reactiva (ctm. S./kVAR.h)

Para empresas de distribución eléctrica

Bloque	Cargo
Inductiva	
Primero	1.447
Segundo	2.746
Tercero	4.049
Capacitiva	
Todos	2.893